



产品认证证书

太阳能产品认证

证书编号: CQC22024369079

发证日期: 2022年11月30日

有效期至: 长期有效

委托人名称	深圳市英威腾光伏科技有限公司
及注册地址	深圳市光明区马田街道薯田埔社区科杰四路英威腾光明科技大厦 A 座 6 楼
制造商名称	深圳市英威腾光伏科技有限公司
及注册地址	深圳市光明区马田街道薯田埔社区科杰四路英威腾光明科技大厦 A 座 6 楼
生产企业名称	深圳市英威腾电气股份有限公司宝安分厂
及生产地址	深圳市宝安区福海街道塘尾社区凤塘大道艾默生工业园 3 号 4 层至 1 层整栋
产品名称和系列、规格、型号	光伏并网逆变器 见附件
产品标准和技术要求	NB/T32004-2018
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求, 特发此证。

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC22024369079

纸 号:

iMars XG10KTL1

直流输入:MPPT 工作电压 80V-580Vdc, 最大直流输入电压 600Vdc, 最大输入电流 28A/14A;
交流输出:L/N/PE, 230V, 50Hz/60Hz, 额定电流 43.5A, 额定交流输出功率 10kW;

iMars XG10KTL

直流输入:MPPT 工作电压 80V-580Vdc, 最大直流输入电压 600Vdc, 最大输入电流 20A/20A;
交流输出:L/N/PE, 230V, 50Hz/60Hz, 额定电流 43.5A, 额定交流输出功率 10kW;

iMars XG8KTL1

直流输入:MPPT 工作电压 80V-580Vdc, 最大直流输入电压 600Vdc, 最大输入电流 28A/14A;
交流输出:L/N/PE, 230V, 50Hz/60Hz, 额定电流 34.8A, 额定交流输出功率 8kW;

iMars XG8KTL

直流输入:MPPT 工作电压 80V-580Vdc, 最大直流输入电压 600Vdc, 最大输入电流 20A/20A;
交流输出:L/N/PE, 230V, 50Hz/60Hz, 额定电流 34.8A, 额定交流输出功率 8kW;

iMars XG7KTL1

直流输入:MPPT 工作电压 80V-580Vdc, 最大直流输入电压 600Vdc, 最大输入电流 28A/14A;
交流输出:L/N/PE, 230V, 50Hz/60Hz, 额定电流 30.4A, 额定交流输出功率 7kW;

iMars XG7KTL

直流输入:MPPT 工作电压 80V-580Vdc, 最大直流输入电压 600Vdc, 最大输入电流 20A/20A;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC22024369079

纸 号:

交流输出: L/N/PE, 230V, 50Hz/60Hz, 额定电流 30.4A, 额定交流输出功率 7kW;

iMars XG6KTL

直流输入: MPPT 工作电压 80V-580Vdc, 最大直流输入电压 600Vdc, 最大输入电流 20A/20A;
交流输出: L/N/PE, 230V, 50Hz/60Hz, 额定电流 26.1A, 额定交流输出功率 6kW;

iMars XG5KTL

直流输入: MPPT 工作电压 80V-580Vdc, 最大直流输入电压 600Vdc, 最大输入电流 20A/20A;
交流输出: L/N/PE, 230V, 50Hz/60Hz, 额定电流 21.7A, 额定交流输出功率 5kW;

iMars XG4KTL

直流输入: MPPT 工作电压 80V-580Vdc, 最大直流输入电压 600Vdc, 最大输入电流 20A/20A;
交流输出: L/N/PE, 230V, 50Hz/60Hz, 额定电流 17.4A, 额定交流输出功率 4kW;

iMars XG3KTL-2M

直流输入: MPPT 工作电压 80V-580Vdc, 最大直流输入电压 600Vdc, 最大输入电流 20A/20A;
交流输出: L/N/PE, 230V, 50Hz/60Hz, 额定电流 13.0A, 额定交流输出功率 3kW.

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心